

АКТ
оценки готовности организации дополнительного образования,
осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2020 - 2021 году
составлен 04 июня 2020 года

МБУ ДО «Станция юных техников г. Улан-Удэ», 1982

(полное наименование организации, год постройки)

МУ «Комитет по образованию г. Улан-Удэ»

(учредитель организации)

670034 Улан-Удэ, город Улан-Удэ, ул. Московская, 12Б

(юридический адрес, физический адрес организации)

Филатов Павел Григорьевич, 8(3012)447474

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом МУ «Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ»
от «14» апреля 2020 года № 339

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

Комиссией МУ «Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ»

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии: Начальник отдела дополнительного образования и социализации детей –
Гарматарова Серафима Гавриловна

Секретарь комиссии: консультант отдела дополнительного образования и социализации детей –
Шобогоров Станислав Юрьевич

Члены комиссии: Баторов Юрий Гарма-Жапович, главный специалист Управления по ГО и ЧС;
Юкало Никита Константинович, старший инспектор ОНД ПР г. Улан-Удэ УНД ПР ГУ МЧС России по РБ;
Шагдонов Жаргал Сергеевич, старший инспектор ООПОО ОВО по г. Улан-Удэ филиала ФГКУ УВО
ВНГ РФ по РБ

проведена проверка готовности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Станция юных техников г. Улан-Удэ»

(далее - организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных техников г. Улан-Удэ» от 31.12.2015, изменения в Устав от 12.04.2019 г.

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление; подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя на правах оперативного пользования: по ул. Московская, 12Б от 11.04.2012 г. № 145984, по ул. Рылеева, 7 от 28.04.2012 г. № 158449

Кадастровый паспорт от 14.10.2008 г. № 03:24:023202 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной 30.03.2018 г., серия 03 Л 01, № 0001644, регистрационный номер 3028, выдана Министерством образования и науки Республики Бурятия

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от 09.01.2020 года оформлен.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единицы, в том числе мест осуществления образовательной деятельности согласно приложению к лицензии - 2.

Качество и объемы, проведенных в 2019 году:

а) капитальных ремонтов 6 объектов:

1. капремонт входной группы ул. Московская 12Б и ул. Рылеева,7;
2. капремонт входной группы ул. Рылеева,7;
3. капремонт системы отопления ул. Московская 12Б;
4. капремонт кабинета №5, входной группы запасного выхода здания по ул. Московская 12Б;
5. капремонт санузлов ул. Московская 12Б;
6. капремонт электроснабжения ул. Московская 12Б.

б) благоустройство на 3 объектах:

1. устройство контура заземления по ул. Московская 12Б
2. устройство контура заземления по ул. Рылеева,7
3. благоустройство территории и ремонт крыльца по ул. Московская 12Б

в) текущий ремонт:

1. В здании по ул. Московская 12Б выполнен:

1.1. Текущий ремонт кабинета №2 объединения «Картинг». Работы по текущему ремонту выполнены работниками учреждения.

1.2. Текущий ремонт кабинета №6 объединения «Авиамоделирование». Работы по текущему ремонту выполнены работниками учреждения.

2. В здании по ул. Рылеева,7 выполнен:

2.1. Текущий ремонт кабинета №6 объединения «Тестопластика». Работы по текущему ремонту выполнены работниками учреждения.

г). планируется в здании по ул. Московская 12Б:

1.1. Капитальный ремонт кабинетов и коридора. Есть локальный сметный расчет ремонта кабинета, выполненный МУ «Улан-Удэстройзаказчик», на сумму 1 210 853,00 рублей

1.2. Текущий ремонт фасада здания. Есть локальный сметный расчет ремонта кабинета, выполненный МУ «Улан-Удэстройзаказчик», на сумму 147 407,00 рублей

1.3. Устройство дополнительных туалетов для воспитанников с ограниченными физическими возможностями и отдельных туалетных комнат для мальчиков и девочек.

1.4. Устройство умывальников в учебных кабинетах №1, №4, №6.

1.5. Установка турникета.

д). планируется в помещении по ул. Рылеева:

1.1. Капитальный ремонт помещений. Есть локальный сметный расчет ремонта кабинета, выполненный МУ «Улан-Удэстройзаказчик», на сумму 761 614,00 рублей

1.2. Текущий ремонт фасада. Есть локальный сметный расчет ремонта кабинета, выполненный МУ «Улан-Удэстройзаказчик», на сумму 54 000,00 рублей

1.3. Устройство дополнительных туалетов для воспитанников с ограниченными физическими возможностями и отдельных туалетных комнат для мальчиков и девочек.

1.4. Устройство умывальников в учебных кабинетах №2, №3, №6, №7

1.5. Установка турникета.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (соблюдаются, не соблюдаются):

дополнительное образование детей и взрослых - соблюдаются

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся: 710 человек - соблюдается;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – на день проверки образовательными программами учреждения обучение воспитанников не предусмотрено.

г) количество групп (объединений) по комплектованию: объединений, всего – 14; количество групп воспитанников – 46, количество обучающихся - 710 человек (согласно муниципальному заданию - количество объединений - 14, количество групп воспитанников – 46, количество обучающихся – 710 человек. Платные услуги учреждение не оказывает).

В учреждении обучаются:

- в 1 половине дня (с 09:00 до 12:00 часов) - 21 групп воспитанников, 310 обучающихся;

- во 2 половине дня (с 14:00 до 17:00 часов) - 24 группы воспитанников, 400 обучающихся;

ж) наличие образовательных программ - имеются;

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется;

и) укомплектованность штатов организации:

- педагогических работников - 18 человек, 100 %;
 - научных работников – нет;
 - инженерно-технических работников - нет;
 - административно-хозяйственных работников – 3 человека, 100%;
 - производственных работников - нет;
 - учебно-воспитательных работников – 6,5 человек, 100%;
 - иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 16,5 человек, 96%;
- к) наличие плана работы организации на 2019 - 2020 учебный год - имеется;
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как:
удовлетворительное;

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами без барьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально - технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты объединения дополнительного образования	15	15	100%	имеются	имеются	Удовлетворительное	имеются	нет
2.	Туалетные комнаты	8	4	50%	-	-	Удовлетворительное	имеются	нет
3.	Автомобиль УАЗ-22069-04	1	1	100%	имеются	имеются	Удовлетворительное	имеются	нет
4	Гараж для автомобиля	1	1	100%	имеются	имеются	Удовлетворительное	имеются	нет
5	Гараж для картингов	1	1	100%	имеются	имеются	Удовлетворительное	имеются	нет
6	Контейнер для имущества учреждения	1	1	100%	имеются	имеются	Удовлетворительное	имеются	нет
7	Технологическое оборудование (станки)	17	17	100%	имеются	имеются	Удовлетворительное	имеются	Необходим ремонт 5-ти единиц оборудования
8	Картинги	9	9	100%	имеются	имеются	Удовлетворительное	имеются	нет

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:
– физкультурный зал – заключено соглашение со средней школой №51 на использование спортивного зала для проведения тренировок и соревнований (согласно образовательным программам);
в) организация компьютерной техникой - обеспечена не в полном объеме, в наличие 6 единиц компьютерной техники.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем: имеется
состояние спортивного инвентаря и оборудования удовлетворительное, обеспечивает проведение занятий.
Потребность в спортивном оборудовании: нет

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.
Потребность в замене мебели: доска ученическая – 3 шт.; шкаф книжный – 10 шт.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное.

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

- число книг – 200, фонд учебников;

- научно-педагогическая и методическая литература - 243 экземпляров.

Основные недостатки: нет.

Потребность в обновлении книжного фонда: нет.

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное,

общая площадь участка – 0,1228 га;

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, их состояние соответствует санитарным нормам.

Основные недостатки: недостатков нет.

г) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое состояние - соответствует нормативным требованиям,

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования - имеется.

7. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. – соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

8. Транспортное обеспечение организации - организовано;

а) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования"	Техническое состояние	Примечание
1	Автомобиль	УАЗ 22069-04	1	2008	нет	Удовлетворительное	

б) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - имеется, установленным требованиям - соответствует.

Основные недостатки: нет.

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется

11. Мероприятия по обеспечению охраны от угроз криминального характера и антитеррористической защищенности организации выполнены:

а) охрана объектов организации осуществляется вахтером с 8.30-17.30 в составе 1 человек на каждом объекте.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: ООО ЧОО «Сибирский арсенал», договор (о предупреждении и пресечении правонарушений и преступлений с помощью системы тревожной сигнализации) №304 от 09.01.2020 г., договор (на техническое обслуживание средств охранной сигнализации) №200-ТО от 09.01.2020 г., договор (об охране объектов с помощью пультов централизованного наблюдения) №303 от 09.01.2020 г. Лицензия ЧО №047459 от 17.11.2017 г.

б) объекты организации системой охранной сигнализации - оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты - оборудованы;

- г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефона АТС;
 - д) территория организации ограждением - оборудована и обеспечивает недопущение несанкционированного доступа в помещения учреждения;
 - е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба – организована работой вахтеров учреждения.
- Основные недостатки: нет.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2016 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась, заключение № 54 от 22.03.2016 г.

Основные результаты проверки по результатам обследования объекты защиты соответствуют требованиям пожарной безопасности, предписания нет;

б) требования пожарной безопасности: выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации: оборудованы.

В организации установлена: автоматическая сигнализация с выводом сигнала на пульт 01, обеспечивающая: систему оповещения людей о пожаре 3 типа.

Оборудование пожарной сигнализации находится в исправном состоянии.

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты: не оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре: обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации: обеспечивает защиту людей и имущества от
(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

Вывод на основании протокола №1 от 06.03.2019 г., протокола №2 от 11.03.2019 г. выданного ООО «Электро-М»:

Протокола № 1,2 от 05.10.2019 г. выданного ООО Энергосила,

- соответствует требованиям ПУЭ, 7-ое издание, п. 1.8.11, п. 1.8.37.1, ПТЭЭП, МИ;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре: организовано.

В ходе проверки нарушения требований пожарной безопасности не выявлены.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации: проведены в полном объеме.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется центральным отоплением,

Состояние системы отопления: удовлетворительное

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации: соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет: приточной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется: централизованным водоснабжением

16. Канализация: централизованная.

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных техников г. Улан-Удэ» к новому 2020 - 2021 учебному году _____.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

1 Согласно п.7. ст.83 ФЗ №273-ФЗ «Технический регламент о требованиях к безопасности информации» не выведен сигнал на пульт пожарной охраны
2 Помещение учебной не оснащено переносной огнетушительной установкой
учебного класса

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный

план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;
в период с «5» 06 по «1» 07 2020г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;
в срок до «2» 07 2020 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:


(роспись)

Турмамаев С.Г.
(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:


(роспись)

И.Добров С.Ю.
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:


(роспись)

Минин М.С.
(инициалы, фамилия)


(роспись)

Тарасов В.В.
(инициалы, фамилия)


(роспись)


Юсупов К.К.
(инициалы, фамилия)


(роспись)


Букаев А.А.

СОГЛАСОВАНО:

Председатель комиссии оценки готовности организации дополнительного образования, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2020 – 2021 году

 С.Г. Гармагарова

« ___ » _____ 2020 г.



Директор МБУ ДО «Станция юных

техников г. Улан-Удэ»

Филатов


« ___ » _____ 2020 г.

План мероприятий

по устранению замечаний, выявленных комиссией при проведении оценки готовности МБУ ДО «Станция юных техников г. Улан-Удэ» (далее Учреждение) к новому учебному 2020-2021 году

№ п/п	Замечания	На момент получения замечания	Мероприятия по устранению замечаний	Срок
1	Согласно п. 7 ст. 83 ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» не выведен сигнал на пульт подразделения пожарной охраны	Заключен договор на передачу радиосигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт ЕДДС 01 с ООО «Забайкальский центр аварийно-спасательных и экологических технологий»	Перезаключить договор на вывод сигнала о срабатывании систем пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны с Главным управлением МЧС России по Республике Бурятия (Соглашение было отправлено на подпись 05.06.2020)	
2	Помещение щитовой не разделено перегородкой от учебного класса	В станочном отделении Учреждения находится щитовой шкаф	Произвести работы по разделению станочного отделения Учреждения от щитового шкафа путем возведения перегородки	

Заместитель директора по административно-хозяйственной части



Е.Г. Коробкова